

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8»

ПРИКАЗ

от 17.05.2023 г.

№ 85-3/01-16

Об утверждении Плана по устранению
нарушений выявленных в ходе проверки
ОНДиПР МЧС по г. Ярославля

На основании Предписания №94/1 от 15.05.2023 ОНДиПР МЧС по г. Ярославля

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Плана по устранению нарушений выявленных в ходе проверки ОНДиПР МЧС по г. Ярославля» (Приложение)
2. Незамедлительно устранить нарушения не требующие больших финансовых затрат.
3. Отчет об исполнении нарушений направлять незамедлительно на имя директора школы, для последующей отправки в ОДН. Отв. Л.И.Конохова, завхоз школы.
4. Разместить Предписание на официальном сайте школы.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы  И.В.Батузова



Плана
по устранению нарушений выявленных
в ходе проверки ОНДиПР МЧС по г. Ярославля

№	Нарушение	Норм док-т	Мероприятие по устранению	Ответственный	Срок исполнения
1.	В здании МОУ «Средняя школа № 8» отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Ч.9ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.37 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п. 7.6.1, п.7.6.3 СП 52.13130.2016	Направлено письмо в ДО ЯО дополнительных средств для устройства аварийное эвакуационное освещение	И.В.Батузова, директор школы	Ежеквартально

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8»
(Средняя школа № 8)

Бахвалова ул, дом 3, 150029, г. Ярославль

Тел. 32-55-15, факс 75-57-50

ОКПО 21665910, ОГРН 1027600790436

ИНН/КПП 7605017588/760401001

24.05.2024 № 150/24

Директору департамента
образования мэрии города
Ярославля
Ивановой Е.А.

Выделении дополнительных денежных
средств на устранение предписания
ОНДиПР по г. Ярославлю МЧС России
по Ярославской области

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 8» просит Вас выделить дополнительные денежные
средства на устранения выявленных нарушений согласно Предписанию №
94/1 от 15.05.2023 ОНДиПР по г. Ярославлю МЧС России по Ярославской
области

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и/или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушено	
В здании МОУ «Средняя школа № 8» отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Ч.9ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.37 ППП в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п. 7.6.1, п.7.6.3 СП 52.13130.2016	Смета на проектные (изыскательские) работы (литер А) на сумму 14212,17 рублей ; ЛСР №086 (литер А) на сумму 860,22 тыс руб; Смета на проектные (изыскательские) работы(литер В) на сумму 8540,40 рублей; ЛСР № 087 (литер В) на сумму 222,04 тыс. руб;

Копия Предписания прилагается.

Директор школы:



И. В. Батузова

