

Устранение нарушений, выявленных управлением РПН, при проверке 27.01.2022

№	Выявленные нарушения	Отметка об устранении
1.	Не соблюдаются требования по отделке потолка, стен в учебных кабинетах № 5, № 9, № 15, № 23 имеются повреждения и дефекты потолка и стен: на стенах отмечаются местами трещины, отслоение покрасочного слоя; на потолке отмечаются дефекты штукатурного слоя, трещины, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.5.3.	Частично В кабинетах № 9, 15 проведен полный ремонт; № 5 – заменен потолок (Армстронг)
2.	Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: изношенность и ветхость оконных блоков в актовом зале, в рекреации III этажа, что является нарушением п. 2.7.2.	Не выполнено <i>Осталось только в коридоре 3 этажа</i>
3.	Отмечается обрушение потолка в помещении библиотеки, а именно обрушение штукатурного слоя до рустов в диаметре 1,5 метра, что является небезопасным для обучающихся и педагогов, и не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.5.3.	Выполнено –заменены окна, устроен потолок Армстронг, проведен косметический ремонт стен
4.	Не соблюдаются требования по оборудованию мест для каждого класса, исходя из площади (не менее 0,15 кв. м на ребенка), что является нарушением п. 3.4.5. <i>(гардероб)</i>	Не выполнено
5.	Отмечаются дефекты и повреждения напольного покрытия в рекреации I и III этажей, в учебных кабинетах № 7, № 9, № 15, № 23 (линолеум из-за старости и изношенности имеет дефекты и повреждения, что не допускает проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию), что является нарушением п. 2.5.2.	Частично Заменено напольное покрытие в кабинете № 9; Закуплен линолеум для замены в кабинетах № 7, 23, 15 <i>Заменено на 1 и 3 этажах</i>
6.	В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 44/ф от 21.01.2022г. искусственная освещенность в учебных кабинетах не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), что является нарушением п. 2.8.5.	Частично <i>Выполнено</i> Заменено освещение в кабинетах № 5, 9, 19. Закуплены светильники для замены в кабинетах № 18, 23
Здание № 2		
7.	Не соблюдаются требования по отделке потолка и стен в большом спортивном зале (по всему потолку отслоение штукатурного слоя, на стенах трещины и отслоение покрасочного слоя), что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.5.3.	Не выполнено <i>Выполнено</i>
8.	Отмечаются дефекты и повреждения потолка и стен в тренерской (отслоение штукатурного слоя до рустов и следы протеканий), вследствие нарушения целостности кровли, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.5.3.	Не выполнено <i>Выполнено</i> <i>не 01.09.2024</i>

Директор школы № 8
И.В. Баруков
02.10.2024
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8» г. Ярославль