

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 76230061000205832930 от 19.04.2023 14:48

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/a802042a-d6da-458a-9ce1-64663329f315>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: info@76.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Ярославль, ул.Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: info@76.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 94/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 8»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «19» апреля 2023 года № 94 в период с 09 час. 00 мин. «28» апреля 2023 года по 10 час. 30 мин. «15» мая 2023 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Ливановой Екатериной Сергеевной проведена ~~плановая~~ (внеплановая) документарная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150029, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 3 обязательных требований пожарной безопасности.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	2	3	4	5
1.	В зданиях МОУ «Средняя школа № 8» отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего	ч. 9 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	15.05.2024	

	освещения.	пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13130.2016 Свод правил. «Естественное и искусственное освещение».		
--	------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ «Средняя школа № 8» Батузова И.В

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«15» мая 20 23 г.


(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Ливанова Е.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«15» мая 20 23 г.

