

ПРЕДПИСАНИЕ № 14
об устранении выявленных нарушений

« 27 » января 2022г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8" ОГРН 1027600790436, ИНН 7605017588

на основании акта плановой выездной проверки № 1 от 27.01.2022г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

Здание № 1

1. Не соблюдаются требования по отделке потолка, стен в учебных кабинетах № 5, № 9, № 15, № 23 имеются повреждения и дефекты потолка и стен: на стенах отмечаются местами трещины, отслоение покрасочного слоя; на потолке отмечаются дефекты штукатурного слоя, трещины, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.5.3.
2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: изношенность и ветхость оконных блоков в актовом зале, в рекреации III этажа, что является нарушением п. 2.7.2.
3. Отмечается обрушение потолка в помещении библиотеки, а именно обрушение штукатурного слоя до рустов в диаметре 1,5 метра, что является небезопасным для обучающихся и педагогов, и не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.5.3.
4. Не соблюдаются требования по оборудованию мест для каждого класса, исходя из площади (не менее 0,15 кв. м на ребенка), что является нарушением п. 3.4.5.
5. Отмечаются дефекты и повреждения напольного покрытия в рекреации I и III этажей, в учебных кабинетах № 7, № 9, № 15, № 23 (линолеум из-за старости и изношенности имеет дефекты и повреждения, что не допускает проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию), что является нарушением п. 2.5.2.
6. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 44/ф от 21.01.2022г. искусственная освещенность в учебных кабинетах не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), что является нарушением п. 2.8.5.

Здание № 2

7. Не соблюдаются требования по отделке потолка и стен в большом спортивном зале (по всему потолку отслоение штукатурного слоя, на стенах трещины и отслоение покрасочного слоя), что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.5.3.
8. Отмечаются дефекты и повреждения потолка и стен в тренерской (отслоение штукатурного слоя до рустов и следы протеканий), вследствие нарушения целостности кровли, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.5.3.

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

Здание № 1:

1. Принять меры по устранению дефектов отделки потолка, стен в учебных кабинетах № 5, № 9, № 15, № 23.
2. Принять меры по замене оконных блоков в рекреации III этажа.
3. Принять меры по устранению обрушение потолка в помещении библиотеки.
4. Соблюдать требования действующих санитарных правил в гардеробе для обучающихся (исходя из площади не менее 0,15 кв. м на ребенка).
5. Принять меры по устранению дефектов напольного покрытия (линолеум) в рекреации I и III этажей, в учебных кабинетах № 7, № 9, № 15, № 23 в соответствии с действующими санитарными правилами.
6. Обеспечить уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах (см. протокол № 44/ф от 21.01.2022г) в соответствии санитарно-эпидемиологических требований.

Здание № 2

7. Принять меры по устранению дефектов отделки потолка, стен в большом спортивном зале.
8. Провести ревизию кровли крыши образовательного учреждения (здании № 2) выявить и устранить причину, и провести косметический ремонт помещений.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8" ОГРН 1027600790436, ИНН 7605017588

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 28.12.2023г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области**

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А



Золотина Л.С.

Предписания получил(а):
« » января 2022г.

Петр

И.В. Батунова
Ф.И.О