



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНД по Краснопереконскому району г. Ярославля.  
150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, 119а, 45-10-39, ond-kr@yandex.ru

г. Ярославль

« 17 » сентября 2014 года  
14 ч. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 127**

По адресу: г. Ярославль, ул. Бахвалова д.3

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Краснопереконского района г. Ярославля по пожарному надзору Зайцева Игоря Владимировича от «05» сентября 2014 года № 127, Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 (далее по тексту МОУ СОШ №8)

Дата и время проведения проверки: 17.09.2014г.

Продолжительность проверки: 1 день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности надзора по Краснопереконскому району г. Ярославля

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Батузова И.В.

(ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ), ПОДПИСЬ, ДАТА, МЕСЯЦ)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТА МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор Краснопереконского района г. Ярославля по пожарному надзору Павлович Андрей Владимирович

При проведении проверки присутствовали: директор Батузова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

**Краткая характеристика пожарной опасности объекта:** Здание школы 4-х этажное кирпичное, 2 степени огнестойкости, с пожарными кранами, с наружной лестницей, с чердаком, с подвалом, электрифицировано, отопление центральное водяное. Здание спортивного комплекса одноэтажное кирпичное, 2-й степени огнестойкости, без чердака, без подвала, отопление центральное водяное, электрифицировано.

АПС и СО имеется, договор на обслуживание заключен ООО «Связьстрой сб.», документы регламентирующие вопросы пожарной безопасности имеются в полном объеме, замки на путях эвакуации легко открываемые, ПК проверены на водоотдачу, отработка планов эвакуации проведена. Здание оборудовано каналом передачи информации автоматической по-