

жарной сигнализации в МУ «Муниципальная пожарная охрана» г. Ярославля. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) в наличии в соответствии с нормами. Руководителем и ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму.

**В ходе проведения проверки:**

1. выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.
2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № 5/1/1-1 от 14.01.2014г. не выполнено,

а именно:

№ п/п	Пункт предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	1.	Ограждение на крыше здания находится в не исправном состоянии.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п.24	МОУ СОШ №8

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(ПОДПИСЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО)

✓ \_\_\_\_\_  
(ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(ПОДПИСЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО)

\_\_\_\_\_  
(ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор  
Красноперекопского района г. Ярославля  
по пожарному надзору Павлов А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Директор Батунова И.В. \_\_\_\_\_  
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ), ДОЛЖНОСТЬ, РУКОВОДИТЕЛЯ, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

«17» 09 2014 г. ✓ \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (ЛИЦ) ПРОВЕДИВШИХ ПРОВЕРКУ)